

Turunen Mira

Lähettäjä: Hyytinen Esko
Lähetetty: keskiviikko, 27. elokuuta 2025 14:16
Vastaanottaja: Turunen Mira
Aihe: VL: lausuntopyyntö kaava-aloitteeseen-980-406-1-250

Lähettäjä: YLO Kaavoitus <Kaavoitus@ylojarvi.fi>
Lähetetty: maanantai, 18. elokuuta 2025 10:33
Vastaanottaja: Hyytinen Esko <Esko.Hyytinen@ylojarvi.fi>
Aihe: VL: lausuntopyyntö kaava-aloitteeseen-980-406-1-250

Lähettäjä: Hoikkala Tatu <tatu.hoikkala@ylojarvi.fi>
Lähetetty: maanantai, 18. elokuuta 2025 10:22
Vastaanottaja: YLO Kaavoitus <Kaavoitus@ylojarvi.fi>
Kopio: Vähäkyttä Jouni <Jouni.Vahakytta@ylojarvi.fi>
Aihe: VS: lausuntopyyntö kaava-aloitteeseen-980-406-1-250

Tervehdys!

Ylöjärven Vesi Oy lausuu kaava-aloitteesta seuraavaa:

- Kaavahankkeen toteuttaminen edellyttää vesilaitokselta tarkastelua, jotta viettoviemäreiden ja vesijohtojen kapasiteetit riittää tulevassa tilanteessa asukkaiden lisääntyessä.
 - o Viemärien osalta verkosto riittää johtamaan tulevat jätevedet. Kuitenkin joitain osuuksia linjassa on, joissa kapasiteetti alkaa olemaan lähes käytetty.
 - o Vesijohdon osalta Asuntilaan tulee suurentaa runkovesijohto, jotta tuleville asukkaille vedenpaineet ja riittävyys voidaan taata myös tulevaisuudessa. Aikanaan Asuntilaan rakennetun vesijohdon kapasiteetti alkaa olemaan jo tällä hetkellä täysin käytetty.
- Tästä ja muista uusista kaavahankkeista aiheutuu lisäinvestoineja kun runkovesijohtoa uusitaan suuremmaksi noin 700 metrin matkalla.
- Runkovesijohdon uusiminen on tarkoitus tehdä alustavasti vuoden 2026 aikana.
- Hanke on vesilaitoksen näkemyksestä toteuttamiskelpoinen.

Ystävällisin terveisin

Tatu Hoikkala

Rakennuttaja

Ylöjärven Vesi Oy

Mikkolantie 11, 33470 Ylöjärvi

p. 041 730 4843

tatu.hoikkala@ylojarvi.fi

[Ylöjärven Vesi \(ylojarvenvesi.fi\)](http://Ylojarven Vesi (ylojarvenvesi.fi))



Lähetettäjä: Hyytinen Esko <Esko.Hyytinen@ylojarvi.fi>

Lähetetty: maanantai 30. kesäkuuta 2025 17.40

Vastaanottaja: Jokihaara Ari <ari.jokihaara@ylojarvi.fi>; Vähäkyttä Jouni <Jouni.Vahakytta@ylojarvi.fi>

Kopio: Heikura Jani <jani.heikura@ylojarvi.fi>; Turunen Mira <Mira.Turunen@ylojarvi.fi>; Hoikkala Tatu <tatu.hoikkala@ylojarvi.fi>

Aihe: lausuntopyyntö kaava-aloitteeseen-980-406-1-250

Hei,

Ohessa lausuntopyyntö Asuntilan/kiinteistön 980-406-1-250 kaava-aloitteeseen. Lausuntoa pyydetään toimittamaan 29.8. 2025 mennessä. Tarkoituksena on saada aloite kaupunginhallituksen käsittelyyn 15.9. 2025 kokoukseen.

Lausuntopyynnöt toimitetaan yhdyskuntatekniikalle sekä Ylöjärven Vesi Oy:lle

Liitteet: lausuntopyyntö, aloite. idealuonnokset, sijainti/alustava raja-
aus.

ystävällisin terveisin Esko

Esko Hyytinen
Kaavoituspäällikkö
Ylöjärven kaupunki
Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut
Kuruntie 14 ,PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 044 431 4324
esko.hyytinen@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi